

На основу члана 63. ст. 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку бр.1/2016 - **Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Рада Миљковић”** доноси :

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ бр. 1

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- - Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Рада Миљковић”

Мења се на страни 51(ОБРАЗАЦ XIII б ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 2 пасус који сада гласи:

1. СПОЉНА СТОЛАРИЈА

Сву спољну столарију изградити од шестокоморних профила западноевропског произвођача или **ОДГОВАРАЈУЋИ**, минимална уградна дубина рама 82 mm са одговарајућим поцинкованим челичним ојачањем минималне дебљине 1,5 mm (**Uf < 1,0 W/m²K**) .Профил мора да има најмање 3 EPDM дихтунг гуме у сивој боји. Одговарајући оков такође западноевропског произвођача или **ОДГОВАРАЈУЋИ**, у класи са RC -1 сигурности. Стакло пакет мора да буде 4+16+4 нискоемисионо Ug=1,1 W/m²K и дихтовано EPDM гумом у сивој боји. Боја прозора: бела.

Мења се на страни 51. пасус који сада гласи :

2. УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

Сву унутрашњу столарију изградити од појачаног алуминијумског профила уградне дубине рама минимум 74 mm, пластифицираног у боји по жељи инвеститора опремљена одговарајућим оковом: 3 шарке, брава, квака, ELZET цилиндром или **ОДГОВАРАЈУЋИ** и украсним розетнама. Испуна на унутрашњој столарији одговарајући сендвич панел. Сву унутрашњу столарију спајати стипањем и лепљењем (спајати пресом).

У прилогу достављамо измењену страницу 51.Конкурсне документације које треба да попуните и приложите уз понуду

У Јагодини,
22.02.2016. године

КОМИСИЈА