

На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку бр. 1/2016 - **Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Рада Миљковић”**

д о с т а в љ а

ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1. У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2016

Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Рада Миљковић”

Потенцијални понуђач за јавну набавку бр. 1/2016 - **Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Рада Миљковић”** је упутио следеће питање:

Поштовани,

Везано за предметну јавну набавку, пре него се обратимо надлежним инстанцама, желимо да Вас упозоримо на уочене неправилности и захтевамо измену конкурсне документације, а све у вези партије ИИ-радови на уградњи столарије.

Везано на техничку спецификацију прозора (стр. 51 конкурсне документације), наведену ширину "МИНИМАЛНО 82мм са одговарајућим поцинкованим челичним ојачањем минималне дебљине 1,5 мм (Уф < 1,0 Њ/м2К)", сматрамо да сте поступили у супротности са ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), везано за чланове 71-73, те овим путем захтевамо да исто исправите.

Претпостављамо да сте упућени, али ипак напомињемо да ширина профила, данас након усавршавања ове бранше, не представља битан показатељ, из разлога што нпр. ширина профила од 76 мм има исту топлотну проводљивост као и профил од 86 мм итд.

Ви сте у истој реченици навели да желите да Уф буде < 1,0 Њ/м2К, што суштински и јесте једина битна ознака, а то да ли ће ширина профила бити мања, иста или већа од 82 мм, не смете да одредите, јер самим тим ограничавате понуђаче, односно фаворизујете само једног произвођача који производи профиле 82мм и наведеног Уф-а (што је у овом случају Геалан). Самим тим, понуђачу који буде нудио профиле наведеног произвођача, имаће неупоредиво мању цену, а самим тим биће најповољнији и његова понуда ће да буде изабрана.

Дакле, како бисте омогућили конкуренцију треба да се одлучите да ли желите да се испоштује одређена ширина профила или одређена топлотна проводљивост профила - Уф.

Поред претходно наведеног, молим да нам објасните следећи навод: "Сву спољну столарију изградити од шестокоморних профила западноевропског произвођача или сличан...", шта у предетној реченици значи сличан, односно које произвођаче убрајате под сличне, да ли то зависи од географског положаја произвођача профила или од карактеристика профила?

Напомињемо да сте оваквом техничком спецификацијом прекршили одредбе члана 10 ЗЈН, онемогућили конкуренцију међу понуђачима, јер сте дефинишући на овакав начин, јасно фаворизовали одређеног произвођача, онемогућивши да остали буду конкурентни.

Молимо да узмете у обзир претходно изнете примедбе и измените конкурсну документацију, како се не бисмо морали обраћати Републичкој комисији.

Одговор :

Димензије су дате оквирно тј. МИНИМАЛНО 82мм, што значи да могу бити и веће. Не постоји фаворизовање ниједног конкретног произвођача (постоји више произвођача који продају профиле 82мм и шире и који могу испунити дате захтеве – Veka, Aluplast, Rehau , Salamander , KB, Schuco итд).

Мења се на страни 51(ОБРАЗАЦ XIII б ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 2 пасус који сада гласи:

1. СПОЉНА СТОЛАРИЈА

Сву спољну столарију израдити од шестокоморних профила западноевропског произвођача или **ОДГОВАРАЈУЋИ**, минимална уградна дубина рама 82 mm са одговарајућим поцинкованим челичним ојачањем минималне дебљине 1,5 mm (**$U_f < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$**). Профил мора да има најмање 3 EPDM дихтунг гуме у сивој боји. Одговарајући оков такође западноевропског произвођача или **ОДГОВАРАЈУЋИ**, у класи са RC -1 сигурности. Стакло пакет мора да буде 4+16+4 нискоемисионо $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ и дихтовано EPDM гумом у сивој боји. Боја прозора: бела.

Мења се на страни 51. пасус који сада гласи :

2. УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

Сву унутрашњу столарију израдити од појачаног алуминијумског профила уградне дубине рама минимун 74 mm, пластифицираног у боји по жељи инвеститора опремљена одговарајућим оковом: 3 шарке, брава, квака, ELZET цилиндром или **ОДГОВАРАЈУЋИ** и украсним розетнама. Испуна на унутрашњој столарији одговарајући сендвич панел. Сву унутрашњу столарију спајати стипањем и лепљењем (спајати пресом).

22.02.2016. године.

КОМИСИЈА