

На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку бр. 1/2016 - **Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Рада Миљковић“**

д о с т а в љ а

ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 3. У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2016

Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Рада Миљковић“

Потенцијални понуђач за јавну набавку бр. 1/2016 - **Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Рада Миљковић“** је упутио следеће питање:

1. У обрасцу XIII - Предмер и предрачун радова за партију 2. у делу 2. Унутрашња столарија :

Да ли је потребно да алуминијумски профил буде са термопрекидом или без и да ли се може понудити обичан PVC профил ?

ОДГОВОР :

Профил треба да буде без термопрекида и не може се понудити обичан PVC профил .

26.02.2016. године.

К О М И С И Ј А